Для служебного пользования
Экз. № ___

Срок действия паспорта

до «30» 04 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
(Министр образования и науки Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо)
~~А.И.Семёнов~~ В.М. Загорошская
«30» 04 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОНДиПР Тосненского района
УНДиПР Главного управления МЧС России
Ленинградской области
(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)
К.Е. Быстров
«28» 04 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник УФСБ России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
(руководитель территориального органа безопасности уполномоченное им лицо)
А.Б. Родионов
«24» 04 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОВО по Тосненскому
району ЛО – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по г. СП-б и ЛО»
(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)
Д.Э. Попков
«27» 04 2020 г

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №2 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА П.УЛЬЯНОВКА»

Ленинградская область
Тосненский район
п.Ульяновка
2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10-А, тел. (813-61) 221-53, факс: (813-61) 221-53, адрес электронной почты:komtosn@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации, являющегося правообладателем объекта (территории)

187010 п.Ульяновка, Ленинградской области, Тосненского района, ул. Победы 38
Телефон/факс: 8(81361) 93-246, адрес электронной почты: mkdou2@gmail.com

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

начальное общее образование, основное общее образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

III

(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь объекта (здания) - 2642,5 м2
Площадь территории, занимаемой ОУ, постройками и двором составляет –11693 кв. метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 47-АБ 345274 от 24.11.2011г.,
Свидетельство о государственной регистрации права здания ДОУ Серия 47-АБ №345275 от 24.11.2011 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектов недвижимости, номер и дата их выдачи)

Бабура Светлана Александровна , телефон/факс: 8(81361) 93-246, адрес электронной почты: mkdou2@gmail.com

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Исмайлова Юлия Викторовн : 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10-А, тел. (813-61) 221-53, факс: (813-61) 221-53, адрес электронной почты:komtosn@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) для сотрудников объекта:
Понедельник – суббота с 07.00-19.00.
Для посетителей:
Понедельник с 9.00 до 17.00.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) –49 чел.

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций –450 чел.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций – 1 чел.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Наименование арендаторов	Профиль аренды	Площадь арендуемых помещений
ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница»	медицинские услуги	21,5 кв.м., 1-й этаж

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, занимаемая площадь (кв. метров), номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории).

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Основной въезд (ворота №1)	-	-	Таран, подрыв взрывчатых веществ с поражающими	локальный

2	Запасной въезд (ворота №2)	-	-	элементами, проникновение террористов на территорию колледжа, человеческие жертвы, захват заложников	локальный
3	Вход (калитка)	-	-		локальный

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Основной въезд (ворота №1),запасной въезд (ворота №2),вход (калитка).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывные устройства с поражающими элементами, отравляющие вещества, захват заложников.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Применение взрывчатых веществ:

В общем виде взрывоопасный предмет (ВОП) — это устройство или вещество, способное при определённых условиях (наличие источника инициирования, возбуждения и т.п.) быстро выделять химическую, электромагнитную, механическую и другие виды энергии.

При взрыве взрывного устройства возникают следующие поражающие факторы:

- Ударная волна;
- Поражающие элементы взрывного устройства, обрушивающиеся конструкции, оборудование, сооружения и их разлетающиеся части;
- Возгорание помещения;
- Образовавшиеся при взрыве и (или) выделившиеся из поврежденного оборудования вредные вещества.
- Обрушение элементов конструкции здания.

Рассматривается два основных сценария развития ситуации при применении взрывного устройства:

- Подрыв ВУ в помещении объекта;
- Подрыв ВУ вблизи объекта.

Подрыв ВУ в помещении объекта.

В данном случае при мощности заряда около 200 грамм тротила формируется давление во фронте ударной волны достаточное для поражения подавляющего большинства находящихся в зале людей. Кроме того, воздействие воздушной ударной волны будет усилено многократным отражением от несущих стен здания. В результате воздействия воздушной ударной волны посетители будут получать баротравмы различной степени тяжести. Особенно опасными будут баротравмы внутренних органов человека. Часть людей, оказавшихся ближе к эпицентру взрыва, будет поражена раскаленными продуктами взрыва. У данной категории пораженных будут наблюдаться ожоги кожного покрова и прилегающих мышечных тканей.

Дополнительно поражающий эффект осколочной части ВУ будет усилен обломками мебели, прилавков, что впоследствии затруднит оказание пострадавшим медицинской помощи. Данный вид поражения людей будет наблюдаться у подавляющего большинства посетителей торгового зала. Также возможно разрушение несущих конструкций здания и нанесения увечий людям падающими обломками конструкции здания.

Косвенными поражающими факторами взрыва являются продукты взрыва, которые содержат в себе токсичные соединения, то есть помимо выше перечисленного у посетителей возможно отравление организма.

Таким образом, даже небольшое количество взрывчатого вещества, усиленное готовыми осколками, вызовет большой поражающий эффект. Кроме того, в результате неизбежного возникновения паники, создается давка при выходах из торгового зала. В этом случае необходимо как можно раньше открыть все имеющиеся двери.

Поджог (пожар):

Наиболее доступным для исполнения способом террористического акта в отношении объекта является поджог здания с целью уничтожения или причинения вреда жизни и здоровью людей.

Как показывает статистика, наибольший урон объектам подобного назначения приносят пожары, возникающие в подсобных помещениях или торговом зале.

При прогнозировании развития пожара в здании в целом нужно учитывать, что основными путями распространения огня в помещениях могут быть наружные и внутренние поверхности сгораемых конструкций (стены, перегородки, перекрытия), проемы и различные отверстия в конструктивных элементах, лестничные клетки, вентиляционные каналы. Последние два вида путей являются и основными путями распространения дыма при пожаре в здании.

Преобладающее направление распространения огня и дыма при развитии пожара по различным схемам буде зависеть от степени огнестойкости и этажности здания, а также от планировки и компоновки помещений в нем.

В этих случаях преобладающим направлением распространения огня можно считать горизонтальное внутри помещения. Также огонь может распространяться в помещениях, расположенные выше по отношению к

горящему через различные отверстия в стенах, по шахтам лестничных клеток.

Увеличению интенсивности горения, распространения огня и дыма при развитии пожара в здании может способствовать обрушение строительных конструкций.

Потеря несущей способности в условиях пожара может происходить под действием температуры или вследствие уменьшения сечения конструкций за счет ее прогорания.

На строительные конструкции могут воздействовать различные динамические и статические временные нагрузки, падение вышележащих конструкций, ударная волна, образующая при взрыве, скопление людей, большое количество воды и т.д.).

После распространения огня в вертикальном направлении (вверх), огонь начинает преимущественно распространяться по помещениям этажа. При этом характер распространения огня в помещениях этажей, как правило, будет односторонним или двухсторонним. В некоторых случаях вначале огонь может распространяться во все стороны по кругу) или в каком-либо углу. С течением времени характер распространения огня станет односторонним или двухсторонним. При этом ширина фронта распространения огня будет равна ширине помещения, в котором распространяется огонь.

В реальных условиях пожара основными факторами, вызывающими потерю сознания или смерть людей, являются: прямой контакт с пламенем, высокая температура, недостаток кислорода, наличие в дыму окиси углерода и других токсичных веществ, механические воздействия. Наиболее опасны недостаток кислорода и наличие токсичных веществ, т.к. около 50-60% смертей при пожарах происходит от отравления и удушья.

В закрытом помещении снижение концентрации кислорода в отдельных случаях возможно по истечении 1-2 минуты с начала возникновения пожара.

Особую опасность для жизни людей на пожарах представляет воздействие на их организм дымовых газов, содержащих токсичные продукты горения и разложения различных веществ и материалов. Так концентрация окиси углерода в дыме в количестве 0,05% является опасной для жизни людей.

В некоторых случаях дымовые газы содержат сернистый газ, окислы азота, синильную кислоту и другие токсичные вещества, кратковременное воздействие которых на организм человека даже в небольших концентрациях (сернистый газ – 0,05%, окислы азота – 0,025%, синильная кислота – 0,2%) приводит к смертельному исходу.

Чрезвычайно высока потенциальная опасность для жизни человека продуктов горения синтетических полимерных материалов.

Опасные концентрации могут образоваться даже при термическом окислении и разрушении небольших количеств синтетических полимерных материалов.

С учетом того, что синтетические полимерные материалы составляют в помещениях около 50% всех материалов, нетрудно заметить, какую опасность они представляют для людей в условиях пожара.

Опасно для жизни людей также воздействие на них высокой температуры

продуктов горения не только в горящем, но и в смежных помещениях. Превышение температуры нагретых газов над температурой человеческого тела в таких условиях приводит к тепловому удару. Уже при повышении температуры кожи человека до 42-46°С появляются болевые ощущения (жжение). Температура же окружающей среды 60-70°С является опасной для жизни человека, особенно при значительной влажности и вдыхания горячих газов, а при температуре выше 100°С происходит потеря сознания и через несколько минут наступает смерть.

Не менее опасным, чем высокая температура. Является воздействие теплового излучения на открытые поверхности тела человека. Так тепловое облучение интенсивностью 1,1-1,4 кВт/м² вызывает у человека те же ощущения, что и температура 42-46²С.

Критической же интенсивностью облучения считают интенсивность, равную 4,2кВт/м². для сравнения в таблице №3 приведены данные о времени, в течении которого человек способен переносить тепловое облучение незащищенной кисти рук при различной интенсивности облучения.

Значительной опасностью при пожаре является паника, представляющая собой внезапный, безотчетный, неудержимый страх, овладевающий массой людей. Она возникает от неожиданно появившейся опасности.

ТАБЛИЦА №3.

Плотность теплового потока	**Допустимое время пребывания**	**Требуется защита людей**	**Степень теплового воздействия на кожу человека**
3,0	Не ограничивается	Без защиты	Болевые ощущения отсутствуют
4,2	Не ограничивается	В боевой одежде и в касках с защитным стеклом	Непереносимые болевые ощущения через 20с
7,0	5	То же	Непереносимые болевые ощущения возникают мгновенно
8,5	5	В боевой одежде смоченной водой и в касках с защитным стеклом	Ожоги через 20с
10,5	5	То же, но под защитой струей воды или водяных завес	Мгновенные ожоги
14,0	5	В тепло отражательных костюмах под струей воды	То же

		или водяных завес	
85,0	1	То же, что со средствами индивидуальной защиты	То же

Применения отравляющих веществ:

Не исключены случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут быть снаряжены отравляющими веществами (ОВ). Данные объекты чаще всего представляют собой различные емкости хозяйственно-бытового значения (банки, бутылки, свертки, пакеты и т.д.).

По характеру воздействия на организм ОВ делятся на группы:

— нервно-паралитического действия (V-газы, зарин, зоман);

— кожно-нарывного действия (иприт);

— общеядовитого действия (синильная кислота);

— удушающего действия (фосген);

— психо-химического действия (диэтиламид лизиргиновой кислоты, бизед);

— раздражающего действия (СиЭс, хлорацетофенон).

Также возможно отравление людей сильнодействующими ядовитыми веществами промышленного производства (хлор, йод, сернистый ангидрид, аммиак, пары ртути и т.п.).

Некоторые отравляющие вещества имеют характерный запах, например:

Иприт— запах чеснока или горчицы;

Синильная кислота— запах миндаля;

Хлорциан— резкий неприятный запах (напоминающий запах миндаля);

Фосген— запах прелого сена или гнилых фруктов;

Первые признаки поражения ОВ:

- общая слабость;
- головная боль;
- боли в глазах;
- слюнотечение;
- тошнота и рвота;
- сужение зрачков;
- затрудненное дыхание;
- судороги.

Первая помощь при поражении ОВ:

- надеть противогаз;
- срочно вынести из очага поражения;
- обеспечить покой, согреть.

Захват заложников:

Захват заложников может происходить по следующему сценария:

- Проникновение на объект;
- Блокирование выходов;

- Захват и перемещение (сосредоточение) заложников в одно или несколько помещений;
- Удержание заложников и предъявление требований.

Проникновении на объект может осуществляться через основной вход или запасные выходы.

Заложников переводят в помещение (комнату) в которой исключен их контакт с «внешним миром» и снаружи невозможно определить количество заложников, их состояние и место нахождения в здании, помещении (комнате).

Удержание заложников сопровождается блокированием дверей, отключением систем жизнеобеспечения, связи, минированием помещения (комнаты) с заложниками, путей подходов сотрудников спецслужб. Кроме минирования, совместно могут использоваться емкости с ЛВЖ или горючим веществом.

Проникновение на объект террориста - смертника:

Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при нем взрывного устройства. Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика (подозрительные выпуклости в районе пояса), но может использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет, детскую коляску и тому подобное.

Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется способом его доставки к объекту. Одним из наиболее простых и широко распространенных является ВУ, переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу (далее - ВВ) для создания большого поражающего воздействия оно обычно начиняется гвоздями, болтами, стальными шариками. Детонатор ВУ находится в складках одежды или кармане брюк террориста, далее через отверстие в одежде провода тянутся к самому ВУ.

Другим распространенным методом размещения ВУ является применение жилета или поддерживаемого накладными лямками пояса с большим количеством карманов с брикетами ВВ. Имеются два выключателя — один для постановки ВУ на боевой взвод, другой - для приведения его в действие (размещается в кармане брюк). Пояс может использоваться и для самоуничтожения террориста при опасности его захвата правоохранительными органами.

Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к принципиально новому способу транспортировки ВУ смертником - проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по типу контрабандной транспортировки наркотиков. Небольшие объемы размещаемой подобным образом ВВ тем не менее позволяют гарантированно вызвать психологический шок и панику в местах массового скопления людей. Использование «живых

бомб» подобного типа может быть первой, отвлекающей частью террористического акта, за которым следует подрыв традиционного ВУ с высоким поражающим действием.

Подрыв ВУ на стоянке автомашин.

Вблизи здания взрывное устройство может быть портативным, находиться в сумке, портфеле и т.д., а может быть расположено в припаркованной машине. В данном случае эффект от взрыва в большой степени зависит от массы взрывчатого вещества. Расчеты о возможных последствиях применения ВУ вблизи здания представлены в таблице №4.

Таблица №4.

Зона поражения	Границы зон поражения (м) при массе заряда, кг.					
	5	25	50	100	500	1000
I	223	500	707	1000	2230	3162
II	44,7	100	141,4	200	446	632
III	15,4	35	49,5	70	156,1	221,2
IV	6,6	15	21,2	30	66,9	94,8
V	4,4	10	14,1	20	44,6	63,2
VI	3,1	7	9,9	14	31,2	44,2

I – полное отсутствие поражений;

II – случайное повреждение остекления;

III – полное разрушение остекления, повреждение рам, дверей, перегородок, поражение людей осколками, баротравмы;

IV – разрушение рам, дверей, перегородок, серьезное поражение воздушной волной, осколками;

V – разрушение перегородок, поражение, не совместимые с жизнью;

VI – пролом несущих стен объекта, поражения, не совместимые с жизнью.

При большой мощности взрывного устройства наряду в поражением рассматриваемого объекта торговли, возможно поражение объектов, расположенных в непосредственной близости.

Массовые беспорядки, проявления экстремизма

а) при возникновении беспорядков в учреждении – немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству.

б) при возникновении беспорядков за территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение

центра путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход воспитанников к окнам.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников и работников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории)взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Большое количество пострадавших и погибших.
2. Инвалидизация лиц, пострадавших при террористическом акте и ликвидации его последствий
3. Привлечение значительных дополнительных кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидаций последствий террористического акта.
4. Моральные последствия – утрата веры в возможности государства по предотвращению террористических актов, снижение авторитета государственной власти.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	От 50 чел. до 200 чел.	-	20 009 265,96

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- ООО «Охранное предприятие «Тосно_Щит» - 2 сотрудника, служебный а/м – 1ед.;
- наряд ОМВД по Тосненскому району – 2 сотрудника служебный а/м – 1ед;
- наряд ГЗ ОВО – 2 сотрудника служебный а/м – 1ед.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- автомобиль ООО «Охранное предприятие «Тосно-Щит» - вооружение травматическое 1 ед, табельное – 1ед;
- автомобиль ОМВД по Тосненскому району – вооружение автоматическое – 1ед, табельное – 2ед.;
- автомобиль ГЗ ОВО – вооружение автоматическое – 1ед, табельное – 2ед..

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
- Территория объекта ограждена по всему периметру территории металлическим забором общей протяженностью 429,45 п.м, высотой 2,0 м.;
- Наружное освещение оборудовано полностью по периметру объекта;

2. Пожарная сигнализация (техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ осуществляет ООО"ТехноВек"), обеспечение функционирования элементов систем передачи информации ООО «Теола Тосно» для передачи извещений о пожарах в подразделения пожарной охраны.Огнетушители:ОП4 – 2шт., ОП3-2шт., ОУ5-4шт., ОП5 – 3шт., ОУ3-4шт.

3. Охранно-тревожная сигнализация. Кнопка экстренного вызова (тревожная кнопка) ремонт и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации с помощью ООО «Охранное предприятие «Тосно-ЩИТ»;
ППКОП «NORD 43 TM» (радиопередатчик)1 шт.
(наличие, марка, характеристика)

- резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

1 ввод электроэнергии (основной, резервный) выполнено в соответствии с ПУЭ; теплоснабжение – 2 технических пункта; газоснабжения – нет; водоснабжение – 1 ввод; система связи – 2 абонентских линии (услуги междугородной и международной электрической связи, услуги местной и внутризоновой телефонной связи).

(наличие, количество, характеристика)

- технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

На объекте установлена система видеонаблюдения (video sallutions). Система наружного видеонаблюдения по периметру – 9 видеокамер.
Система видеонаблюдения за внутренними помещениями – 7 видеокамеры.
Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего наблюдения.
(наличие, марка, количество)

- стационарные и ручные металлоискатели нет
(наличие, марка, количество)

- телевизионные системы охраны нет
(наличие, марка, количество)

- системы охранного освещения:
Наружное освещение полностью оборудовано по периметру объекта;

(наличие, марка, количество)

4. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 11;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуск нет;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 7 чел.
(человек, процентов)

г) Заключен договор на обеспечение физической охраны с ООО «Охранное предприятие «Тосно-ЩИТ».

5. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности от 02.04.2003 г №009667
(дата выдачи, реквизиты)

- наличие системы внутреннего противопожарного водопровода есть;
(характеристика)

- наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: ППО.018.2010-ПС 1 шт. – аппаратура приёма сигналов о срабатывании пожарных извещателей.
(тип, марка)

- наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:
5 наружных пожарных лестниц.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
в разработке.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:

1. При поступлении (выделение) денежных средств для оборудования основного входа на территорию объекта контрольно-пропускным пунктом и электрическим запирающимся устройством в размере 600 тыс. руб. оборудовать объект КПП (будкой) и электрическим запирающимся устройством
2. Установить кнопку тревожной сигнализации с передачей тревожного сообщения на пульт охраны ОВО по Тосненскому району.
3. При поступлении (выделение) денежных средств на демонтаж (замену) установки АПС и СОУЭ в размере 3 мил. 79 560 тыс. произвести её установку.
4. Установить систему видеонаблюдения высокого разрешения на въезд автотранспорта для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.

Приложение №1
к Паспорту безопасности

**Должностные лица и работники,
отвечающие за содержание и безопасное состояние объекта,
необходимые для организации срочных мероприятий
и руководства действиями в ЧС**

№п/п	ФИО	Занимаемая должность	Курируемое направление в рамках обеспечения безопасности и объекта и ликвидации ЧС
1.	Калиничева Анна Леонидовна	Инструктор по физической культуре	Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований
2.	Елизарова Юлия Вадимовна	Кастелянша	Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований
3.	Логинова Татьяна Витальевна	Учитель-логопед	Член КЧС и ПБ организаций
4.	Быковская Людмила Михайловна	Музыкальный руководитель	Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований
5.	Бабешкина Наталья Вячеславовна	Музыкальный руководитель	Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований
6.	Шпикина Инна Сергеевна	Заместитель заведующего по воспитательной работе	Работники эвакуационных органов
7.	Лукьянчук Надежда Валентиновна	Заместитель заведующего по АХЧ	Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС, в организациях

Приложение № 2
к Паспорту безопасности

Список сотрудников пожарных расчетов

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность	За что отвечает (указать)
1	Калиничева Анна Леонидовна	Инструктор по физической культуре	Пожарно-технический минимум для членов ДПД (начальник ДПД)
2	Елизарова Юлия Вадимовна	Кастелянша	Пожарно-технический минимум для членов ДПД (член ДПД)
3	Бабешкина Наталья Вячеславовна	Музыкальный руководитель	Пожарно-технический минимум для членов ДПД (член ДПД)

Приложение № 3
к Паспорту безопасности

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

План
МКДОУ №2 п.Ульяновка
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта



вход/выход на территорию МКДОУ №2 п.Ульяновка
потенциально опасные участки территории
ограждение территории МКДОУ №2 п.Ульяновка
здание МКДОУ №2 п.Ульяновка

Приложение № 4
к Паспорту безопасности

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны

План охраны МКДОУ №2 п.Ульяновка
с указанием контроль-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны объекта



- КТС

- видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения

- ограждение территории МКДОУ №2 п.Ульяновка

-Здание МКДОУ №2 п.Ульяновка

Приложение № 5
к Паспорту безопасности

План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
I этаж

План эвакуации людей из МКДОУ №2 п.Ульяновка при ЧС



Приложение № 6
к Паспорту безопасности

План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
II этаж

План эвакуации людей из МКДОУ №2 п.Ульяновка при ЧС



Приложение № 7
к Паспорту безопасности

АКТ
обследования и категорирования объекта
МКДОУ №2 п.Ульяновка
(наименование проверяемого объекта (объектов)

17 февраля 2020 г.
(дата составления акта)

кабинет № 1
(кабинет заведующего ДОУ объекта№2))
(место составления акта)

Комиссия в составе:
(должность фамилия имя
отчество всех членов комиссии)

Председатель комиссии:
- Тычинский Илья Франкович – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии:
- Сушко Виталий Валерьевич – главный специалист отдела общего образования комитета образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
- Прокин Никита Игоревич – сотрудник отделения ФСБ России по Ленинградской области в г. Кириши;
- Рыжов Федор Николаевич – инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по Тосненскому району Ленинградской области–филиала ФГКУ«УВО ВНГ РФ по г.СПб и ЛО»;
- Быстров Константин Евгеньевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области;
- Бабура Светлана Александровна –и.о. заведующего МКДОУ №2 п.Ульяновка;
- Шим Ксения Валерьевна – заместитель заведующего по комплексной безопасности.

Провела обследование МКДОУ №2 п.Ульяновка (далее – Объект № 1), расположенного по адресу: 187010, Ленинградская область, п.Ульяновка, ул.Победы 38

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект расположен по адресу: 187010, Ленинградская область, п.Ульяновка, ул.Победы, д.38.

Приложение № 1
к Паспорту безопасности

АКТ
обследования и категорирования объекта
МКДОУ №2 п.Ульяновка
(наименование проверяемого объекта (объектов)

17 февраля 2020 г.
(дата составления акта)

кабинет № 1
(кабинет заведующего ДОУ объекта№2))
(место составления акта)

Комиссия в составе:
(должность фамилия имя
отчество всех членов комиссии)

Председатель комиссии:
- Тычинский Илья Франкович – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя комиссии:
- Сушко Виталий Валерьевич – главный специалист отдела общего образования комитета образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
- Прокин Никита Игоревич – сотрудник отделения ФСБ России по Ленинградской области в г. Кириши;
- Рыжов Федор Николаевич – инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по Тосненскому району Ленинградской области–филиала ФГКУ«УВО ВНГ РФ по г.СПб и ЛО»;
- Быстров Константин Евгеньевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области;
- Бабура Светлана Александровна –и.о. заведующего МКДОУ №2 п.Ульяновка;
- Шим Ксения Валерьевна – заместитель заведующего по комплексной безопасности.

Провела обследование МКДОУ №2 п.Ульяновка (далее – Объект № 1), расположенного по адресу: 187010, Ленинградская область, п.Ульяновка, ул.Победы 38

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект расположен по адресу: 187010, Ленинградская область, п.Ульяновка, ул.Победы, д.38.

Телефон: (8-81361) 93 365 (каб. зам. зав. по КБ), тел./факс (8-81361) 93 246 (заведующий)
Электронная почта: mkdou2@gmail.com

Принадлежность: Министерство образования (объект находиться в оперативном управление).
Собственник: – Администрация муниципальное образование Тосненского района Ленинградской области.

Подведомственность Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Главный специалист – ответственный по защите: Шим Ксения Валерьевна – заместитель заведующего по комплексной безопасности.
Режим работы объекта – для сотрудников: с 07.00-19.00.
Для посетителей:
Понедельник с 9.00 до 17.00.

Особенности объекта (образовательного учреждения):

количество обучающихся (воспитанников)	326 чел.
- с понедельника по пятницу с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.	

Режим работы учреждения, распорядок дня:

1.МКДОУ №2 п.Ульяновка работает круглый год (ежедневно с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00) без перерыва на каникулы.

Объём здания: 9557 куб. м.
Общая площадь: 1468,1 кв. м.
Основная площадь: 1289,5 кв.м.
Фундамент: железобетонный, ленточный.
Стены и перегородки: крупные блоки, гипсолитовые.
Перекрытия: железобетонные.
Крыша: рулонная совмещённая.
Полы: цементные, линолеум, керамическая плитка (частично).
Проёмы:
а) окна – стекло пакеты, двери между рекреациями на этажах – стекло пакеты;
Отопление: центральное.
Водопровод: центральный.
Канализация: центральная.
Электроосвещение: скрытая проводка.
Вентиляция: естественная.

Холодное и горячее водоснабжение: центральное.
Телефон: имеется.
Спортивный зал: № 7 – 55,8 кв.м,
Актовый зал: 111,7 кв.м.
Кухонный блок: 42,2 кв.м.
Количество эвакуационных выходов: 7 (ключи от замков эвакуационных выходов хранятся у заместителя заведующего по АХЧ).
Ограждение ДОУ:
Установлено металлическое ограждение по периметру детского сада высотой 2 м.

Территория объекта граничит: с землями Ульяновского городского поселения

Ближайшие железнодорожные станции: ст.Саблино Тосненский район – 1200 м.

Ближайший аэропорт: Пулково – 50 км.

Корпус: 2 этажное здание с подвальным помещением (количество входов - 11 и 10 эвакуационных выходов) капитальной постройки 1983 г.

На объекте имеются техническая документация, ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений и их частей, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, проектная документация на объект.

Входные двери в корпус здания объекта оборудовано - стальными дверями на домофонах.

На объекте имеются техническая документация, ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений и их частей, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объекте, проектная документация на объект.

Территория объекта ограждена металлическим забором общей протяженностью 429,45 м, высотой 2 м.

Для входа/выхода сотрудников и посетителей используется 4 основных входа.

Для въезда/выезда на территорию объекта: не используются транспортные средства, за исключением подвоза продуктов и специализированного транспорта по вывозу мусора.

2. Организация обеспечения безопасности

В дошкольном учреждении имеется 26 камер видеонаблюдения.

Из них:
- 7 шт. – наружные.
- 19 шт. – внутренние, расположены в здании школы.

Проход персонала и обучающихся на территорию ДОУ осуществляется через 4 основных вход здания.

В дошкольном учреждении имеется огнетушителей:
-огнетушитель №2 находится на 2-м этаже на лестничной площадке групп «Звездочка» и «Теремок»
- огнетушитель №3 находится на лестничной площадке групп «Веснушки» и «Радуга»
- огнетушитель № 4 находится в спортзале
- огнетушитель №5 находится на 1-м этаже вход- выход групп «Радуга» и «Веснушка»
- огнетушитель №6 находится возле эвакуационного выхода(центральный вход)
- Огнетушитель №7 находится возле кабинета заведующего (1-й этаж)
- огнетушитель № 8 находится на лестничной площадке групп «Солнышко» и «Бригантина»
- огнетушитель №9, №17 находятся в музыкальном зале.
- огнетушитель № 11 находится на лестничной площадке групп «Веснушки» и «Радуга»
- огнетушитель №12 эвакуационный выход 1-й (возле музыкального зала)
- огнетушитель № 14 находится в кухонном блоке.
- огнетушитель №15 находится в кабинете медицинской сестры
- огнетушитель №16 находится в прачечной
- огнетушитель № 10 находится у входа-выхода групп «Бригантина» - «Веснушки»
Система АПС МКДОУ №2 выведена в методическом кабинете.

Места возможного несанкционированного проникновения в здание школы (сооружения), в т.ч. по пожарным лестницам, коммуникациям отсутствует.

Инженерное оборудование и ограждение объекта:

Ограждение территории объекта:
Ограждение объекта (территории) – *объект по периметру оборудован железным ограждением высотой 2 м.*

Ключи от замков калиток и ворот хранятся у заместителя заведующего по АХЧ.
Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (шипы, металлические прутья, колючая проволока, режущая лента и др.) – *отсутствует.*
Контрольно-пропускные пункты, калитка, ворота для прохода персонала и обучающихся на объект – имеются (одна калитка и двое ворот расположены с центрального входа объекта)
Количество, назначение и места расположения контроля подхода, проезда автотранспорта:
Наличие и расположение автостоянок, их характеристика и охрана:
- автостоянка - *имеется.*
Физическая охрана:

- ООО «Охранное предприятие «Тосно-Щит» – тел. (8-81361) 37-105 (32-081). Настоящая Лицензия предоставлена: ГУ Росгвардии по С-Пб и ЛО, серия ЧО № 034549 от 27.01.2018 г., действующая до 27.03.2023 г.

Договор «Об экстренном вызове наряда заключён с ООО «Охранное предприятие «Тосно-Щит» на объект с имуществом собственника и физической охраны объекта» № 081/05-2020К от 14 января 2020 г.

Сигнал тревоги выводится на центральный пульт охраны ООО «Охранное предприятие «Тосно-Щит», расположенный по адресу: Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 8.

Численность охраны 1 чел., в том числе:
- мужчин – чел., до 50 лет – нет., старше 50 лет– нет.
- женщин – чел., до 50 лет – нет., старше 50 лет – 1 чел.

Средства охраны:
- стрелковое оружие (тип, количество) – нет;
- защитные средства (тип, количество) – нет;
- камеры видеонаблюдения – 26 шт.
- специальные средства (тип, количество) – кнопка экстренного вызова – 1 ед.

Для вызова тревожной группы (группы быстрого реагирования) на объекте смонтирована тревожная сигнализация с носимой р/кнопкой RIMA RXN-400 «Андромеда» с выводом сигнала на пульт охранного предприятия ООО «Охранное предприятие «Тосно-Щит».

Количество брелков, инициирующих сигнал «Тревоги» - 2 ед. (в дневное время находиться постоянно у сотрудника охраны, в ночное время у ночного сторожа).

Мобильный телефон группы быстрого реагирования (далее – группы): 8-921-867-65-34.

Время прибытие группы от 3 мин. до 5 мин.

Численность группы – 2 чел.

Вооружение группы: служебное оружие «ИЖ-71» - 1 ед., «МР-471» - 1 ед.

Порядок усиления группы в случае угрозы совершения террористического акта не установлен.

Периодический инструктаж сотрудника охраны (ночных сторожей) о порядке несения службы (дежурства), действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях проводиться ежедневно.

Система экстренного вызова полиции – *отсутствует.*

Планы эвакуации при возникновении ЧС, номера телефонов аварийно-спасательных служб – *имеются.*

Обучение сотрудника охраны (сторожей), обучающихся, педагогического и технического состава правилам реагирования на звуковые сигналы о «Пожаре» и эвакуации, при возможном совершении террористического акта – *проводятся 1 раз в квартал.*

Расположение постов охраны:

- 1-й этаж здания ДОУ (охранник, в ночное время сторож).

Режимы: работы охраны, смены постов:

- с 7.00 до 19.00 – частное охранное предприятие (ООО «ОП «Тосно-Щит»);
- с 19.00 до 7.00 – сторож (в ночное время, праздничные, выходные дни и в каникулярное время).

Численность сторожей 2 чел., в том числе:

- мужчин – 1 чел., до 50 лет – чел., старше 50 лет – 2 чел.
- женщин – чел., до 50 лет – нет., старше 50 лет – чел.

Предполагаемые места расположения штаба силовых структур:

- кабинет заведующего ДОУ;
- кабинет заместителя заведующего по комплексной безопасности.

Подразделения органов внутренних дел, ГО и ЧС, государственного пожарного надзора, обслуживающие объект. Органы федеральной службы безопасности России, войсковые части, подстанции скорой медицинской помощи, находящиеся в непосредственной близости от объекта. Их места расположения, телефоны:

- кнопка экстренного вызова (тревожная кнопка) ООО «ОП «Тосно-Щит» – (8-81361) 37-105 (32-081) доп. 0 или 8-921-975-54-53 (8-911-298-49-70);
- Отдел УФСБ по С-Пб и Ленинградской области – (8-81361) 28-282; (27-375);
- ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области – 02; (8-81361) 22-570 (29-192);
- противопожарная служба г. Тосно – 01;
- скорая помощь – 03;
- ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» – (8-81361) 22-367; 29-43, 28-139;
- санэпиднадзор – (8-81361) 22-394; (25-658);
- энергоснабжение – (8-81361) 22-326;
- службу спасения – 112;
- отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Тосно – (8-81361) 32-691; 21-604;
- единая дежурно-диспетчерская служба г.Тосно – (8-81361) 30-999
- «Горячая линия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО» тел. 573-12-95.

Следственный комитет Российской Федерации

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(197344, г. Санкт-Петербург, Торжковская ул., д. 4)

Дежурный следователь – 8 (812) 492-01-58

Телефон по обращению граждан - 8 (812) 492-96-65

Бесплатная телефонная линия «телефон доверия»

- 8-800-200-97-88

Бесплатная телефонная линия «Ребёнок в опасности»

- 8-800-200-97-88

Прямая телефонная линия связи граждан с руководителем следственного управления – 8 (812) 496-56-60

Тосненский муниципальный район

187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
Тел. 8 (813-61) 22-36

Санкт-Петербургская региональная
общественная организация
«Объединение добровольных спасателей «ЭКСТРЕМУМ»
Поисково-спасательный отряд «ЭКСТРЕМУМ»
(занимается поиском людей в природной среде)
Тел. 7-921-933-24-36 (круглосуточно)
E-mail: mail@extemum.spb.ru www: extremum.spb.ru

Уполномоченный при Губернаторе Ленинградской области по правам ребёнка

191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел. 8 (812) 400-36-49, 710-00-15, факс 8 (812) 400-36-49
E-mail: @extemum.spb.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Областная комиссия при Правительстве Ленинградской области
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Тел./факс 8 (812) 274-45-81
E-mail: irih.behera@mail.ru

Оценка надежности охраны объекта:
- ее способность противостоять попыткам проникновения на объект диверсионно-террористической группы: - *отсутствует.*

Контракт № 15/20/Д от 14.01.2020 г.заключён с ООО"ТехноВек" «На оказание услуг по техническому обслуживания системы контроля и доступа (домофона)».

Способность противодействовать экстремистским проявлениям:

- *удовлетворительная.*

Организация связи:
- между охраной и правоохранительными органами:
- кнопкой экстренного вызова (тревожная кнопка) по тел. ООО «ОП «Тосно-Щит» – (8-81361) 37-105 (32-081);
- Отдел УФСБ по С-Пб и Ленинградской области – (8-81361) 28-282; (27-375);

- Отдел ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области – 02; (8-81361) 22-570 (29-192).

Пост охраны (вахта) оборудован кнопкой экстренного вызова и оснащён первичными средствами пожаротушения.

Объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации с речевым оповещением комплекса зданий.

Экслуатационно-техническое обслуживание и систем сигнализации осуществляется - ежемесечно.

Договор № 26/20-ТО от 14 января 2020 года по ТО АПС заключён с ООО"ТехноВек"

Контракт № 012/0120-РП от 14 .01.2020 г. заключён с ООО «Теола-Тосно» центрального оповещение системы передачи извещения «Пожар»

Автоматическая пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения управления эвакуацией людей при «Пожарах» (ППО.018.2010-ПС) запроектированы для защиты: помещений МКДОУ №2 п.Ульяновка ».

Общая площадь помещений – 1468,1 кв.м.

Вентиляция помещений приточная, естественная.

В помещении горячего цеха существует принудительная система вентиляции.

Высота помещений составляет - 3 м.,

Основные показатели установки пожарной сигнализации:

Пожарная сигнализация, СОУЭ с извещателями, датчиками, устройствами оповещения:

- ИП 212-3 СУ – 181 шт
- ИП103-3-А2-1М- 4 шт,
- ИПР-3СУМ – 23 шт.,
- РОП1/30 – 15 шт
- РОП 3/30- 13 шт
- РОП5/30- 10 шт
- «Молния-12»- 68 шт

системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре;

- система речевого оповещения «ППО.018.2010-ПС»

Освещение:

Наружное освещение оборудовано.

Видеонаблюдение

Система наружного видеонаблюдения по периметру – 7 видеокамер.

Система видеонаблюдения за внутренними помещениями – 19 видеокамер.

Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего наблюдения. Архивирование информации составляет 30 суток.

Все системы технических средств охраны находятся в работоспособном состоянии.

Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется ежедневно.

Объект оборудован системой экстренного оповещения через микрофон (громкую связь) обучающихся, педагогического и технического персонала находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.

Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами телефонов аварийно-спасательных служб имеются. Проводится обучение сотрудников объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной опасности и эвакуации – раз в полугодие для всего педагогического и технического персонала (обучающихся).

3. Перечень критических элементов и потенциально опасных участков объекта

№ п/п	Наименование критического элемента, потенциально опасного участка	Количество работающих человек	Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны)	Характер возможных ЧС
1.	Въезд – выезд автотранспорта, Беспрепятственные подходы к зданию.	-	-	Применение взрывчатых веществ (ВВ), с поражающими элементами, пожог, применение отравляющих веществ (ОВ), массовые беспорядки, проявления экстремизма, захват заложников.

ЧС техногенного и иного характера на объекте в 2017, 2018 и 2019 годах *не зарегистрированы.*

4. Категория объекта

По результатам обследования, принимая во внимание принадлежность Объекта № 2 (МКДОУ №2 п.Ульяновка), а также осуществляемую деятельность по образования, Комиссия полагает присвоить Объекту № 2 МКДОУ №2 п.Ульяновка **категорию № 3 (третья) (значимость)** – масштаб

ущерба в результате совершения террористического акта на объекте может приобрести **значительный характер.**

Инженерно-технические средства защиты объекта *не в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям установленным постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г.*

Не предусмотрены денежные средства в муниципальном задании учреждения на 2020 г. на мероприятия направленные на обеспечение комплексной безопасности объекта.

5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:

1. При поступлении (выделение) денежных средств для оборудования основного входа на территорию объекта контрольно-пропускным пунктом и электрическим запирающимся устройством в размере 600 тыс. руб. оборудовать объект КПП (будкой) и электрическим запирающимся устройством
2. Установить кнопку тревожной сигнализации с передачей тревожного сообщения на пульт охраны ОВО по Тосненскому району.
3. При поступлении (выделение) денежных средств на демонтаж (замену) установки АПС и СОУЭ в размере 3 мил. 79 560 тыс. произвести её установку.
4. Установить систему видеонаблюдения высокого разрешения на въезд автотранспорта для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
5. Для обеспечения информационной безопасности необходимо оборудовать помещения делопроизводства средствами охранной сигнализацией с выводом на сторожевой пост.
6. Обеспечит уличное освещение территории в полном объеме.
7. Заключить договор на физическую охрану объекта с ЧОО.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:
- Тычинский Илья Франкович – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Заместитель председателя комиссии:
- Сушко Виталий Валерьевич – главный специалист отдела общего образования комитета образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

- Прокин Никита Игоревич – сотрудник отделения ФСБ России по Ленинградской области в г. Кириши

- Рыжов Федор Николаевич – инженер ООВиЭИТСОиБ ОВО по Тосненскому району Ленинградской области–филиала ФГКУ«УВО ВНГ РФ по г.СПб и ЛО» _____

- Быстров Константин Евгеньевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

- Бабура Светлана Александровна –и.о. заведующего _____

- Шим Ксения Валерьевна – заместитель заведующего по комплексной безопасности _____

___ февраля 2020 года